

Die ELCO Wartungspakete

ELCO bietet Ihnen verschiedene Wartungsverträge, die optimal zu Ihren Anforderungen und Bedürfnissen passen. Der perfekte Rundumschutz - auch vor unerwarteten Kosten bei fälligen Wartungsarbeiten.

ELCO Serviceleistungen für Haustechnik Wartungspakete	CLASSIC	COMFORT	LONGLIFE5 PLUS Speziell für Neuanlagen	LONGLIFE10 PLUS Speziell für Neuanlagen
Garantieverlängerung auf 5 Jahre	-	-	✓	-
Garantieverlängerung auf 10 Jahre	-	-	-	✓
Die ersten 5 Jahre alle ELCO Original Ersatz- und Verschleißteile kostenlos	-	-	✓	-
Die ersten 10 Jahre alle ELCO Original Ersatz- und Verschleißteile kostenlos	-	-	-	✓
Kostenlose Störungsbehebung an 24h/365 Tage im Jahr	-	✓	✓	✓
Wasseranalyse nach VDI 2035	-	-	✓	✓
Bereitschaftsdienst rund um die Uhr	✓	✓	✓	✓
Jährliche Wartung	✓	✓	-	-
Jährliche Wartung ab dem 2. Betriebsjahr	-	-	✓	✓

- nicht enthalten ✓ enthalten

Ihre Vorteile auf einen Blick

-  Zuverlässige Funktion
-  Beste Energieeffizienz und kostensparender Verbrauch
-  Lange Lebensdauer
-  Richtige Betriebsleistung für optimalen Komfort
-  Entlastung der Umwelt
-  Garantieverlängerung für bessere Kostenkontrolle

ELCO GmbH
Hohenzollernstraße 31
72379 Hechingen

Service-Center@de.elco.net
ELCO Servicenummer: 0 74 71 / 1 87-1 87



www.elco.de



MEHR für Sie drin

Wartungsleistungen für ELCO Gas-Brennwertkessel mit mehr als 50 kW Leistung



Inhalt

- Leistungsumfang
- Wartungspakete
- Vorteile

Das **PLUS** an Service

Die regelmäßige Wartung ist das beste Mittel, um die Betriebssicherheit Ihrer Heizung zu steigern und den Energieverbrauch zu senken. Mit den umfangreichen ELCO Wartungsleistungen können Sie sich sicher sein, dass Ihre Heizung bestens gewartet wird.



Checkliste Gas-Brennwertkessel mit mehr als 50 kW Leistung:

- ✓ 1 Probelauf des Brenners und Überprüfung der Flammenqualität „Eingangsmessung“
- ✓ 2 Reinigung und Überprüfung der Brennereinheit
- ✓ 3 Chemische wasserseitige Wärmetauscherreinigung nach Erfordernis
- ✓ 4 Wechseln der Zünd- und Ionisationselektroden
- ✓ 5 Überprüfung des Luftfilters, ggf. Austausch
- ✓ 6 Reinigung und Überprüfung des Gebläselaufrades
- ✓ 7 Reinigung der Kondensatwanne
- ✓ 8 Reinigung der Kondensatablaufleitungen einschließlich Siphon
- ✓ 9 Überprüfung der Neutralisation hinsichtlich pH-Wert
- ✓ 10 Reinigung des Filtereinsatzes der Neutrabox, ggf. Granulat wechseln bzw. nachfüllen
- ✓ 11 Reinigung des Gasfilters
- ✓ 12 Überprüfung aller Druckmessleitungen und Messnippel auf Dichtheit
- ✓ 13 Überprüfung des Zündvorganges durch die Inspektionsöffnung
- ✓ 14 Abgasseitige Messung (CO₂ und CO) und evtl. Korrektur bei Mindest- und Vollast
- ✓ 15 Überprüfung der Sicherheitsfunktionen
- ✓ 16 ΔP -Messung um bei Vollast den Volumenstrom zu messen
- ✓ 17 Kontrolle des Betriebsdruckes
- ✓ 18 Kontrolle der Wasserqualität: Härte / Chloridzahl
- ✓ 19 Protokollierung der Messergebnisse
- ✓ 20 Reinigung der äußeren Verkleidungsbleche
- ✓ 11 Kontrolle der Gerätefunktion

Allgemeine Kontrollen:

- ✓ 1 Funktionskontrolle des Notschalters
- ✓ 2 Sichtprüfung der im Heizraum sichtbaren gasführenden Leitungen bis Kugelhahn

Kostenlose Entsorgung der Altteile nach Rücksprache mit dem Kunden.